

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

číslo: Sú. 1599/24290/2019
Vybavuje: Ing. Mačasová 038/7629 134

dňa: 09.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

Mesto Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63**“ na pozemku parcely **KN-C č. 2108** (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) – *líniová stavba* v k. ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou podaného dňa 04.05.2019 navrhovateľom ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-ov 34 - 41 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa §-ov 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona, v súlade s § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s §-mi 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/ **vydáva**

pre navrhovateľa: **ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina,
IČO: 44 359 594**

/ďalej len „navrhovateľ“/

p o v o l e n i e

na umiestnenie stavby: **„ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD
PE D 63“**

/ďalej len „stavba“/

na pozemku parcely: **KN-C č. 2108** (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) –
líniová stavba

v katastrálnom území: **Bánovce nad Bebravou**

v meste: **Bánovce nad Bebravou**

podľa PD vypracovanej: **zodp. projektant Ing. Peter Hornák, aut. osv. č.
5082*SP*A2, júl/2018**

druh a účel stavby: **inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. f) stavebného zákona) -
dial'kové a ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
líniová stavba (§ 139 ods. 3 písm. a) stavebného zákona)**

tak, ako je zakreslené v priloženej grafickej prílohe podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona, ktorá je podľa § 4 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z. neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Stavebno-technické riešenie stavby:

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie distribučného STL plynovodu v Bánovciach nad Bebravou na ul. K Zornici na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučných sietí SPP-distribúcia, a.s. ev. č.: 100550618. Navrhovaný STL plynovod PE D 63 bude vedený súbežne s komunikáciou na ul. K Zornici v Bánovciach nad Bebravou na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1). STL plynovod bude ukončený dienkom PE D 63. Na plynovod bude pripojený pripojovací plynovod PE D 32. Stavebné práce budú realizované v súlade STN 73 3050 a súvisiacich predpisov vrátane podmienok určených v stavebnom povolení – strojne, v problémových oblastiach ručne s rešpektovaním podmienok dotknutých organizácií a orgánov. STL plynovod bude uložený v ryhe šírky min 0,5 m, priemerná hĺbka výkopu bude 1,2 m a min. krytie plynovodu bude 0,8m. Dno výkopu bude nutné vyrovnať, aby v ňom uložené potrubie spočívalo po celej dĺžke.

Podrobnejšie rieši predložená PD vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018.

I. Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa podľa § 39 ods. 1, § 39a ods. 2, § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) v k.ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou tak, ako je vyznačené a zakreslené vo výkrese č. P-01 – Situácia vypracovanom v mierke 1:500 na podklade katastrálnej mapy zodpovedným projektantom Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018, ktorý je overený stavebným úradom v konaní o umiestnení stavby a tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby „ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63“.
2. **Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby:** plynovod bude uložený v ryhe šírky min. 0,5 m, priemerná hĺbka výkopu bude 1,2m a min. krytie plynovodu bude 0,8m. Ryha bude vedená súbežne s komunikáciou v zeleni na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) v k.ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou.
3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie vypracovanej zodp. projektant Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018. V prípade zmeny umiestnenia stavby je potrebné v zmysle § 41 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a predložená na posúdenie dotknutým orgánom štátnej správy tak, ako je uvedené v ich záväzných stanoviskách.
5. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § - ov 47 - 53 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pred začatím spracovávania dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia prizvať správcov podzemných inžinierskych sietí

k presnému vytýčeniu vedení a zariadení v ich správe a rešpektovať ochranné pásma a podmienky ich vyjadrení.

6. V prípade zmeny umiestnenia jednotlivých objektov stavby je potrebné v zmysle § 41 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia.
7. Navrhovateľ je povinný si vyžiadať od tunajšieho stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
8. Navrhovateľ dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy v bode II a podmienky správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického vybavenia územia v bode III:

II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

MsÚ Bánovce nad Bebravou, oddelenie ŽP, dopravy, obchodu a služieb pod č. OSM/OŽPDOS/1175/22519/2019 zo dňa 08.07.2019 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, Vami predloženej žiadosti k dokumentácii stavby „ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU-STL PLYNOVOD PE D63“ **súhlasí** za týchto podmienok:

1. Stavebné práce sa budú vykonávať bez zásahu do telesa cesty miestnej komunikácie.
2. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál uložený v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená.
3. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté z dôvodu výkonu prác na cestnom telese cesty, na nehnuteľnom majetku tretích osôb alebo vzniknuté užívateľom dotknutých ciest, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo podmienok tohto vyjadrenia.
4. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné náklady. V prípadoch poškodenia, toto nahlásiť správcovi a dohodnúť spôsob odstránenia, náklady na odstránenie bude znášať stavebník.
5. Po ukončení prác upraviť, vyčistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a okolie cesty.
6. Pre informáciu o existencii zemného vedenia verejného osvetlenia a jeho prípadného zakreslenia, je potrebné kontaktovať spoločnosť TEDOS spol. s r.o., ktorá je správcom verejného osvetlenia v meste Bánovce nad Bebravou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03358-003/H6 zo dňa 21.08.2019: S návrhom žiadateľa ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594, v zastúpení splnomocneného Ing. Peter Horňák, SNP 655/21, 957 04 Bánovce nad Bebravou, zo dňa 29.07.2019, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie STL plynovodu PE D 63“ parc. reg. „C“ č. 2018, 2485, k.ú. Bánovce nad Bebravou pre územné konanie **súhlasí**.

Zároveň sa navrhovateľovi pripomína pri kolaudácii stavby preukázať:

- právoplatné stavebné povolenie.
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/15134-2/47709 zo dňa 18.06.2019 určuje tieto podmienky:

1. **Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác).** Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/nastiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca**

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásit' nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

III. Vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického vybavenia územia:

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASM-40-1457/2019 zo dňa 13.06.2019: S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 42919/2019/460 zo dňa 11.06.2019 k predloženej dokumentácii dáva nasledovné vyjadrenie:

- S vydaním stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod vo vlastníctve a správe ZsVS, a.s. Nitra, ktorý ZsVS, a.s. Nitra, OZ Topoľčany plánuje rekonštruovať.
- Pred začiatkom stavby **bezpodmienečne** požiadajte o presné vytýčenie dotknutého vodovodného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Bánovce nad Bebravou, vedúceho strediska Ing. Botka, č. tel. 038/760 21 06, 0905 251 216.
- Osadenie nového potrubia STL plynovodu požadujeme pri súbahu navrhnuť vo vzdialenosti min. 1,5 m od verejného vodovodu nachádzajúceho sa v záujmovom území.
- Pri križovaní nového potrubia s verejným vodovodom požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované potrubie umiestniť do chráničky s presahom min. 1 m.
- Upozorňujeme, že navrhované potrubie STL plynovodu bude taktiež križovať aj jednotlivé vodovodné prípojky k bytovým domom, resp. k ostatným stavbám.
- Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom požadujeme realizovať ručne.
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi, minimálne 3 dni pred zásypom ryhy.

Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 60098/2019 zo dňa 30.07.2019: s vydaním územného rozhodnutia **súhlasí, do projektovej dokumentácie stupňa DSP žiadame:**

1. Dopracovať rezy existujúcich podzemných káblových vedení nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. **vo všetkých miestach kde križujú a sú v súbehu s plánovaným rozšírením plynovodu** tak, aby bolo zrejmé dodržanie vzdialenosti v zmysle normy STN 73 6005.
2. Zpracovať vytýčenie a zamerané existujúce vedenia nízkeho a vysokého napätia do projektovej dokumentácie stupňa DSP vrátane ich ochranných pásiem tak, že budú tieto vedenia rešpektované vrátane ich ochranných pásiem v plnom rozsahu v zmysle §43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Hudec, tel.: 038/7463045.

Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že toto stanovisko nenahrádza stanovisko pre stavebné konanie, a preto žiadame predloženie projektovej dokumentácie stupňa DSP na odsúhlasenie.

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia.

Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611823841 zo dňa 20.08.2018 pre vyznačené záujmové územie **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

8. Prílohy k vyjadreniu:

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/PS/0374/2019/Kr zo dňa 05.06.2019: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby** za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a § 80 Zákona o energetike.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
- Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k **Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000550618**,
- Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu: **SPP-distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
- Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako **1,5** m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaním distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe **technologického postupu**, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- žiadne.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40, ods. 1 stavebného zákona platné dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia možno podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodneného návrhu podaného na stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty platnosti.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

Odôvodnenie

Navrhovateľ ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594 podal dňa 04.05.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63**“ na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) – líniová stavba v k. ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou. Dňom podania tohto návrhu

bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku a § 35 ods. 1 stavebného zákona začaté územné konanie.

Stavebný úrad následne oznámil podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby oznámením pod č. Sú. 1599/21608/2019 zo dňa 11.06.2019 a súčasne na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.07.2019. Súčasne stavebný úrad v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku v nadväznosti na § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie konania bola vyvesená dňa 12.06.2019 a zvesená dňa 28.06.2019. V oznámení stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená aj dotknutým orgánom štátnej správy s poučením, že ak v určenej lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámia má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli poučení, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby bolo riadne doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo viac ako 7 pracovných dní pred konaním ústneho pojednávania, čo je preukázané doručenkami v spise. Svoju neúčast' na konaní emailom dňa 17.07.2019 ospravedlnila pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. a uviedla, že: „Orgán verejného zdravotníctva vydá samostatné záväzné stanovisko ku konaniu predmetnej stavby na základe písomnej žiadosti investora a po predložení potrebných dokladov.“ Na ústnom pojednávaní k predloženému návrhu sa dňa 18.07.2019 zúčastnili účastníci konania tak, ako je uvedené v zápisnici. Prítomní boli poučení o podaní námietok a pripomienok, že ich môžu uplatniť len do dňa ústneho pojednávania. Taktiež boli stručne oboznámení s rozsahom stavby podľa predloženého návrhu. Bolo im umožnené nahliadnuť do projektu stavby a oboznámiť sa s predloženými stanoviskami, vyjadreniami a dokladmi. Stavebný úrad na základe ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 18.07.2019 nariadil navrhovateľovi doplniť vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Dňa 26.08.2019 boli na stavebný úrad doručené všetky chýbajúce podklady potrebné na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby. Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: 2 ks projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018, doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,00 EUR do pokladne mesta, zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete so spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. pod č. 1000550618 zo dňa 28.28.2018, stanoviská a vyjadrenia k PD: mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OSM/OŽPDOS 1175/22519/2019 zo dňa 08.07.2019, výpis z uznesenia zo 05. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou konaného dňa 24.04.2019, SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/PS/0374/2019/Kr zo dňa 05.06.2019, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 42919/2019/460 zo dňa 11.06.2019, MO SR – agentúra správy majetku pod č. ASM-40-1457/2019 zo dňa 13.06.2019, Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611823841 zo dňa 20.08.2018, Prvá Bánovská informačná spol. s r.o. zo dňa 22.05.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/15134-2/47709 zo dňa 18.06.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP, ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/005046-002 zo dňa 14.06.2019, Tedos, spol. s r.o., Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou zo dňa 22.05.2019, Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 60098/2019 zo dňa 30.07.2019, RÚVZ v Trenčíne pod č. B/2019/03358-003/H6 zo dňa 21.08.2019, zápisnica z ústneho pojednávania zo dňa 18.07.2019.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala odborne spôsobilá osoba podľa § 45 ods. 4 a 5 stavebného zákona. Stavebný úrad v súčinnosti s navrhovateľom v územnom

konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad, posúdil v konaní o umiestnení stavby predložený návrh podľa ustanovení § 37 stavebného zákona ako aj podľa § 3 vyhl. 453/2000 Z.z., prerokoval ho v zmysle ust. § 126 stavebného zákona s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré k nemu zaujali vyššie uvedené stanoviská a konštatuje, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Dotknuté orgány sa k umiestneniu navrhovanej stavby vyjadrili kladne, resp. kladne za splnenia nimi stanovených podmienok, ktoré stavebný úrad určil ako záväzné podmienky na umiestnenie a uskutočnenie stavby. Stanovené podmienky dotknutých orgánov a organizácií zahrnuté do výroku tohto rozhodnutia je navrhovateľ povinný rešpektovať a preukázateľným spôsobom zdokumentovať ich splnenie. Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 1 a 3 stavebného zákona má za to, že pozvaní účastníci konania a vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa v priebehu konania k návrhu nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia.

Navrhovaná stavba nie je v rozpore s aktuálne platným Územným plánom mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle platných Zmien a doplnkov č.7 (*vypracovala fy. AGS ATELIÉR so sídlom v Prievidzi, schválené dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/2 a vyhlásenej záväznej časti územného plánu - Doplnok č. 5 k VZN č. 48/2017 schválené uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/3*), vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska hygieny, protipožiarnej a dopravnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, kultúrnych pamiatok a prírody.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 100,00 EUR bol uhradený pri podaní návrhu do pokladne mesta v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

**PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta**

Príloha pre navrhovateľa:

projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63“ vypracovaná

Doručí sa:

1. navrhovateľ: ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená:
 1. mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou – *PRIMÁTORKA*
 2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
 3. **vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou - VEREJNOU VYHLÁŠKOU**

Na vedomie:

4. RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. OR HaZZ, Na vřístek 1047/3, Bánovce nad Bebravou
6. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. mesto Bánovce nad Bebravou – OSM – OŽPDOS, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou – Ing. Fraňo
8. OÚ Bánovce n/B - odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO
9. OÚ Bánovce n/B - odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
10. OÚ Bánovce n/B - pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
vlastníkom resp. správcom sietí a zariadení technického vybavenia územia:
11. MO SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. ZsVS a.s., Odštepny závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. UPC, Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
18. Bytové Družstvo, Svätoplukova 1601, 957 01 Bánovce nad Bebravou
19. Byttherm s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
20. TEDOS spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
21. Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
22. spis

V súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na internetovej stránke mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta - <http://www.banovce.sk/> :

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis
oprávnenej osoby