


km	Popis
0,000	Bod napojenia na STL plynovod oceľ DN 50 - prechodka oceľ DN 50/PE D 63
0,034	Lom plynovodu - elektrokoleno 90° PE D 63
0,040	Lom plynovodu - elektrokoleno 90° PE D 63
0,145	Ukončenie plynovodu - klenuté dno PE D 63

LEGENDA:

- JESTV. STL PLYNOVOD OCEĽ DN 50
- NAVR. STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD PE D 63

MESTO BĀNOVCE NAD BEBRAVOU
 č.j. Sú. 1599/24290/2019
 Rozhodnutie o umiestnení stavby
 vydané a dokumentácia overená
 dňa 09.09.2019
 podpis.....



Zod. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. Horňák	Ing. Horňák	Ing. Horňák		
Investor: ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, Žilina			Formát:	2A4
Miesto stavby: Bánovce n/Bebr., ul. K Zorníci par.č. 2018, 2485			Dátum:	7/2018
Názov stavby: ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU - STL PLYNOVOD PE D 63			Mierka:	1 : 500
			Stupeň:	DSP
Druh výkresu: Situácia			Číslo výkresu:	P - 01